

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

КОПИЯ ВЕРНА

№ C-VE.ПБ37.В.00462
(номер сертификата соответствия)

ТР 0623317
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ Balta Industries N.V. Devison ITC. Адрес: Wakkensteenweg 2 B-8710
(наименование и место нахождения заявителя) Sint-Baafs-Vijve, Бельгия. Телефон +32 566 22 322, факс +32 566 22 355.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Balta Industries N.V. Devison ITC. Адрес: Wakkensteenweg 2 B-8710
(наименование и место нахождения изготовителя продукции) Sint-Baafs-Vijve, Бельгия. Телефон +32 566 22 322, факс +32 566 22 355.

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г. Москва, ул. Советская, д.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, выдавшего сертификат соответствия) 15, стр. 1, тел. (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18, факс (495) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ Покрытие ковровое тафтинговое, торговой марки
(информация об объекте сертификации, позволяющая идентифицировать объект) BALTA ITC (ворс петлевой, разрезной – 100% полиамид, высотой 3,0-17,0 мм, основа-синтетическая, общая толщина 5,0-19,0 мм, поверхностная плотность 1120-2520 г/ кв. м). Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП)
81 7100

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ) Технический регламент о требованиях
(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация) пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа умеренновоспламеняемые (В2), группа умереннораспространяющие (РП3), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
5703 20 990 0

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ Отчеты об испытаниях: № 1171/РС, 1175/РС от 21.04.2011 г.
НИЛ ПБВ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.;
Акт оценки производства сертифицируемой продукции № 0272-АОП от 22.06.2010 г. ОС ООО «НПО ПОЖЦЕНТР», рег. № ССПБ.RU.ПБ37.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем и орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Место нанесения знака обращения на рынке: на продукции и (или) на ее упаковке (таре), а так же в сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 27.04.2011 по 26.04.2016



В.А. Литвинов

В.Ю. Шитиков